



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 598

Сжиженный углеводородный газ, используемый для коммунально-бытового
и производственного потребления в качестве топлива,
марка ПБТ (пропан-бутан технический), по ГОСТ 34858-2022

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.17883/24, действительна до 28.03.2027г.

Изготовитель: ООО "РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие"

Юридический адрес: 461046, Оренбургская область, г.Бузулук, ул.Техническая, д/д10, каб.18

ОКП Д2 19.20.31

Партия № 598

Дата изготовления продукта 03.03.2026

Цистерна № 57844680

Дата отбора проб 03.03.2026

Масса нетто, т 33,65

Дата проведения испытания 03.03.2026

Объем нетто*, л 63743

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Норма по ГОСТ 34858-2022	Фактическое значение
1	Октановое число	Приложение В ГОСТ EN 589-2014	не норм.		94,1
2	Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679-2019	не норм.		2,99
	сумма пропана и пропилена, %		не норм.		57,60
	в том числе массовая доля пропана, %		не норм.		57,60
	сумма бутанов и бутиленов, % не более		не норм.	60	37,33
	в том числе массовая доля изо-бутана, %		не норм.		11,30
	в том числе массовая доля н-бутана, %		не норм.		26,00
	в том числе массовая доля суммы бутиленов, бутадиена, %		не норм.		0,03
	сумма непредельных углеводородов		не норм.		0,03
3	Объемная доля жидкого остатка при 20° С, %, не более	Приложение В ГОСТ 34858-2022	1,8	1,6	1,4
4	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С, не более	ГОСТ 28656-2019	1,6		1,24
	минус 20°С		не норм.		0,12
	минус 30°С		не норм.		0,08
5	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	ГОСТ 32918-2014	0,013		0,007
	в том числе сероводорода, %, не более		0,003		менее 0,0001
6	Содержание свободной воды и щелочи	Приложение В ГОСТ 34858-2022	отсутствие		отсутствие
7	Интенсивность запаха, баллы, не менее	ГОСТ 22387.5-2021	3		4
8	Плотность при 15°С, кг/м³	ГОСТ 28656-2019	не норм.		527,9

Продукт соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" в качестве топлива для коммунально-бытового и производственного потребления.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 34858-2022 п.5.2, табл.2 для марки ПБТ.

Газ одорирован, да/нет- да

Паспорт качества сформирован на основе отчёта об испытании №

Дата выдачи паспорта качества №

Начальник смены

подпись

372

03.03.2026

598

03.03.2026

Д.Н.Левашов

Ф.И.О.

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта в течение всего срока службы при соблюдении правил транспортирования и хранения.
Перепечатка и копирование данного паспорта без разрешения ООО "РН-БГПП" запрещены